

GMINNA ENERGETYKA CIEPLNA
Sp. z o.o.
ul. Kościerska 2, tel. 58 588 05 19
83-250 Skarszewy
NIP 592-18-89-956, Reg. 191813663

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dot. postępowania numer : 03/GEC/2024, „Przebudowa i rozbudowa grupowego węzła ciepłego na kotłownię gazową o mocy do 1 MW wraz z budową komina – w Skarszewach przy ul. Kopernika, działki nr 192/33 i 192/31 obręb 6 Skarszewy”

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie §49 ust. 6 lit. a Regulaminu udzielania zamówień w Gminnej Energetyce Ciepłej Sp. z o.o. w Skarszewach informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego numer prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego : 03/GEC/2024, „Przebudowa i rozbudowa grupowego węzła ciepłego na kotłownię gazową o mocy do 1 MW wraz z budową komina – w Skarszewach przy ul. Kopernika, działki nr 192/33 i 192/31 obręb 6 Skarszewy” wybrana została oferta Wykonawcy:

M-3 Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o., ul. Kamierowska 20a, 83-250 Skarszewy

W postępowaniu ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Lp.	Nazwa firmy	Adres	Punktacja	Uwagi
1.	„SISCO” SYSTEMY GRZEWCZE	Ul. Budowlana 5 10-424 Olsztyn	-	OFERTA ODRZUCONA
2.	ROMGAZ SP. Z O.O	Konarzynki 19 89-607 Konarzyny	95,85	-
3.	ELEKTROTERMEX Sp. z o.o.	Ul. Westerplatte 5 07-410 Ostrołęka	-	OFERTA ODRZUCONA
4.	KOMPAKT Sp. z o.o.	Ul. Skrzydlata 28 82-300 Elbląg	-	OFERTA ODRZUCONA
5.	M-INSTAL MACIEJ KIEDROWSKI	Ul. Pomorska 8 83-220 Skórcz	-	OFERTA ODRZUCONA
6.	M-3 BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE Sp. z o.o.	Ul. Kamierowska 20 83-250 Skarszewy	100	-

W prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:

I. ELEKTROTERMEX Sp z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 5, 07-410 Ostrołęka.

Oferta została odrzucona na podstawie §47 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień w Gminnej Energetyce Ciepłej Sp. z o.o. w Skarszewach. Wykonawca zaoferował kocioł o mocy 1 100 kW, natomiast Zamawiający jednoznacznie wskazał w SWZ oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SWZ, że moc maksymalna kotła ma wynosić 960 kW.

II. "SISCO" SYSTEMY GRZEWCZE, ul. Budowlana 5, 10-424 Olsztyn

Oferta została odrzucona na podstawie §47 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień w Gminnej Energetyce Ciepłej Sp. z o.o. w Skarszewach. Wykonawca zaoferował kocioł o mocy 1 100 kW, natomiast Zamawiający jednoznacznie wskazał w SWZ oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SWZ, że moc maksymalna kotła ma wynosić 960 kW.

III. KOMPAKT Sp. z o. o, ul. Skrzydlata 28, 82- 300 Elbląg

Oferta została odrzucona na podstawie §47 pkt 6 oraz §48 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień w Gminnej Energetyce Ciepłej Sp. z o.o. w Skarszewach. Wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę w zakresie rażąco niskiej ceny są niewystraszające.

IV. M-Instal Maciej Kiedrowski, ul. Pomorska 8, 83-220 Skórcz

Oferta została odrzucona na podstawie §47 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień w Gminnej Energetyce Ciepłej Sp. z o.o. w Skarszewach. Wykonawca nie złożył wyjaśnienia w zakresie uzupełnienia referencji potwierdzających wykonanie co najmniej trzech robót budowlanych polegających na wykonaniu technologii kotłowni gazowej lub przebudowie technologii kotłowni gazowej o mocy minimum 0,8 MW każda

Zgodnie z zapisami §55 Regulaminu udzielania zamówień w Gminnej Energetyce Ciepłej Sp. z o.o. w Skarszewach Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 4 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę odwołania.

P R E Z E S

Adam Bartkowiak

.....
(podpis Zamawiającego)